

Unbenannte Anlage 01

Gasströmungswächter - Abgleich

| System-Übersicht | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|----------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---------|
| Str.-weg Nr. | GS Nr. | Schließvolumenstrom m ³ /h | p_{Eingang} | - | $\Delta p_{\text{Abzug Kunststoff}}$ | - | $\Delta p_{\text{Fließweg}}$ Pa | = | Δp_{Rest} | Erfüllt |
| 1 | 2 | 6.00 * 1.80 = 10.80 | 2300 | - | 0 | - | 1529 | = | 771 | OK |

Status: Nachweis der Wirksamkeit ist erbracht.