

Unbenannte Anlage 01**Ungünstigster Strömungsweg**

Strömungsweg-Nr. : 1											
Ts. Nr.	Länge m	DN	Q _{sb} kW	Q kW	v m/s	R Pa/m	R * l Pa	ΣLzus m	Δp _{Einz} Pa	Δp _{App} Pa	Δp _{Ges} Pa
2	0.60	20	34.4	34.4	3.54	9.4	5.6	0.00	0.0	74.4	80.1
3	15.93	20	34.4	34.4	3.54	9.4	149.2	2.83	26.5	0.0	196.0
ΣΔp [Pa]											276.1

Druckbilanz

Höhe:	7.05 m
Druckverlust Höhe:	-28.2 Pa
Zählergruppen:	74.4 Pa
Gasströmungswächter:	0.0 Pa
Gesamtdruckverlust:	247.9 Pa